



สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS INSTITUTE

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

975 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถนนสุขุมวิท กม.37 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ +66 2709 4860-8 โทรสาร +66 2324 0917-8



รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 / 9

หมายเลขรายงาน	L0558/64	
หมายเลขปฏิบัติการ	TC2021070005	
ชื่อและที่อยู่ของผู้รับบริการ	บริษัท สีวิวัฒนา โปรดักส์ จำกัด เลขที่ 110,112 ถนนพณิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600	
รายละเอียดตัวอย่าง	ตัวอย่างถูกส่งและซิปป์โดย/ในนามของผู้รับบริการ ตามรายละเอียดดังนี้ Waterproof Box ยี่ห้อ : Leetech รุ่น : WB 305 จำนวน 1 ชุดตัวอย่าง	
หมายเลขตัวอย่าง	TC2021070005	
ลักษณะและสภาพตัวอย่าง	ปกติ	
วัน/เดือน/ปีที่รับตัวอย่าง	5 กรกฎาคม 2564	
วัน/เดือน/ปีที่ทดสอบ	19 กรกฎาคม 2564 – 20 กรกฎาคม 2564	
วันที่ออกรายงาน	2 สิงหาคม 2564	
มาตรฐานที่ทดสอบ	มอก. 513-2553 (IP65)	
รายงานผลการทดสอบ	ผลการทดสอบมีรายละเอียดดังปรากฏในหน้าถัดไป	
สรุปผลการทดสอบ	ผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน	
ผู้ทดสอบ (ชื่อ + ลายเซ็น)	นายนพรัตน์ เจริญ	
ผู้ตรวจสอบ (ชื่อ + ลายเซ็น)	นายราเชนทร์ ม่วงอ่อน	
ผู้รับรอง (ชื่อ, ตำแหน่ง + ลายเซ็น)	นายภาวัต สุวรรณภู ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ 1	

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะชิ้นตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น ห้ามคัดถ่ายผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์